



Istniejąca tablica rozdzielcza do reorganizacji polegającej na wydzieleniu odrębnych obwodów ogólnych w pracowni RTG i TK w zakresie:

- gniazd w pracowni RTG,
- oświetlenia w pracowni RTG,
- gniazd w pracowni TK,
- oświetlenia w pracowni TK,
- gniazd w pomieszczeniach przyległych (łazienka, korytarze itp.),
- oświetlenia w pomieszczeniach przyległych (łazienka, korytarze itp.),
- oświetlenia awaryjnego, odrębny od pozostałych obwodów, ale wspólny dla zasilania awaryjnego TK i RTG
- zasilania klimatyzacji,
- zasilania wentylacji i nagrzewnic
- zasilania szafki Rack zlokalizowanej nad drzwiami do pracowni TK.

Zasilane samego TK ma zostać zrealizowane z rozdzielni głównej w odległości ok. 80m i zawierać wymagane normami zabezpieczenia elektryczne po obu stronach oraz prace przełączeniowe i podłączeniowe